eurofins | EnvironeX
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 (418) 977-1220
2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469
Sans frais : 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

LONGUEUIL (ville de) - 1880
M. Yannick Vinette
1700, Bourassa
Longueuil, Québec
J4K 4X7
Tél.: (450) 463-7100

Certificat : **4204546**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2025-01-13
Projet client : APP-20-133 / VLL / SUBST. INORG - EP
Bon de commande : VDL2408837
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 819-481-1469
Adresse courriel : Chantal.Letourneau@et.eurofinsca.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 8244698
Identification client : VLL-03
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Danielle Marin
Date de prélèvement: 2025-01-07
Date de réception: 2025-01-07
Lieu du prélèvement : 365, St-Jean, Longueuil
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Mario-Petrone Longueuil (local)
Réseau MENV / TRE : X2015853
Région Adm. : 16
Code lieu prél. : 0
État à la réception : Conforme

Chlore résiduel libre : NA
Chlore résiduel total : NA
Chloramine : NA
Résultat pH : 8.26
Température à la réception (°C) : 7.0

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Nitrites	Oui	PC-EN-CHI-PON028			2025-01-08			LG
Résultat			**<0.02**	mg N/L				
Nitrites et nitrates EP	Oui	PC-EN-CHI-PON028			2025-01-08			LG
Résultat			**0.30**	mg N/L			10.0	

Commentaires de l'échantillon :

Commentaires du certificat : C.C :
Alain Turcotte : alain.turcotte@longueuil.quebec
André-Pierre Sweeney : andre-pierre.sweeney@longueuil.quebec
Christine Dery : christine.dery@longueuil.quebec
Jean Richard : jean.richard@longueuil.quebec
Kathy Megalizzi : Kathy.megalizzi@longueuil.quebec
Virginie Mcmurray-Beaulieu : virginie.mcmurray-beaulieu@longueuil.quebec

Approuvé par :
Amer Oulhouchemt, Chimiste, B. Sc.
Site Longueuil

CHIMISTE Amer Oulhouchemt 2223-054 QUÉBEC

Avertissement | Hors critères

** Analyse accréditée par le CCN -- Accr. * : Accréditation du MELCCFP -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées
TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées -- PNA : Paramètre non-accrédité
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

eurofins | EnvironeX

4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 (418) 977-1220
2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469
Sans frais : 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

LONGUEUIL (ville de) - 1880
M. Yannick Vinette
1700, Bourassa
Longueuil, Québec
J4K 4X7
Tél.: (450) 463-7100

Certificat : **4210266**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2025-01-20
Projet client : APP-20-133 / VLL / SUBST. INORG - EP
Bon de commande : VDL2408837
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 819-481-1469
Adresse courriel : Chantal.Letourneau@et.eurofinsca.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 8244703
Identification client : VLL-02
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Danielle Marin
Date de prélèvement: 2025-01-07
Date de réception: 2025-01-07
Lieu du prélèvement : 900, St-Charles, Longueuil
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Mario-Petrone Longueuil (local)
Réseau MENV / TRE : X2015853
Région Adm. : 16
Code lieu prél. : 0
État à la réception : Conforme

Chlore résiduel libre : NA
Chlore résiduel total : NA
Chloramine : NA
Résultat pH : 8.04
Température à la réception (°C) : 7.0

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Manganèse soluble à l'acide	Oui	CHM35/ILCE6			2025-01-08			LG
Manganèse (Mn)			**<0.003**	mg/L			0.12	

Commentaires de l'échantillon :

Commentaires du certificat : C.C :
Alain Turcotte : alain.turcotte@longueuil.quebec
André-Pierre Sweeney : andre-pierre.sweeney@longueuil.quebec
Christine Dery : christine.dery@longueuil.quebec
Jean Richard : jean.richard@longueuil.quebec
Kathy Megalizzi : Kathy.megalizzi@longueuil.quebec
Virginie Mcmurray-Beaulieu : virginie.mcmurray-beaulieu@longueuil.quebec

Approuvé par: _____
Nesrine Tiab
Chimiste, Site de Longueuil



Avertissement | Hors critères

** Analyse accréditée par le CCN -- Accr. * : Accréditation du MELCCFP -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées
TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées -- PNA : Paramètre non-accrédité
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

eurofins | EnvironeX
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 (418) 977-1220
2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469
Sans frais : 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

LONGUEUIL (ville de) - 1880
M. Yannick Vinette
1700, Bourassa
Longueuil, Québec
J4K 4X7
Tél.: (450) 463-7100

Certificat : **4237807**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2025-02-17
Projet client : APP-20-133 / VLL / SUBST. INORG - EP
Bon de commande : VDL2408837
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 819-481-1469
Adresse courriel : Chantal.Letourneau@et.eurofinsca.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 8245477
Identification client : VLL-02
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Julie Martin
Date de prélèvement: 2025-02-03
Date de réception: 2025-02-03
Lieu du prélèvement : 900, St-Charles, Longueuil
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Mario-Petrone Longueuil (local)
Réseau MENV / TRE : X2015853
Région Adm. : 16
Code lieu prél. : 1
État à la réception : Conforme

Chlore résiduel libre : NA
Chlore résiduel total : NA
Chloramine : NA
Résultat pH : NA
Température à la réception (°C) : 7.0

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Manganèse soluble à l'acide	Oui	CHM35/ILCE6			2025-02-05			LG
Manganèse (Mn)			**<0.003**	mg/L			0.12	

Commentaires de l'échantillon :

Commentaires du certificat : C.C :
Alain Turcotte : alain.turcotte@longueuil.quebec
André-Pierre Sweeney : andre-pierre.sweeney@longueuil.quebec
Christine Dery : christine.dery@longueuil.quebec
Jean Richard : jean.richard@longueuil.quebec
Kathy Megalizzi : Kathy.megalizzi@longueuil.quebec
Virginie Mcmurray-Beaulieu : virginie.mcmurray-beaulieu@longueuil.quebec

Approuvé par : Mihaela Rosca, Chimiste, Site de Longueuil

CHIMISTE Mihaela Hutanu Rosca 2011-301 QUÉBEC

Avertissement | Hors critères

** Analyse accréditée par le CCN -- Accr. * : Accréditation du MELCCFP -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées
TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées -- PNA : Paramètre non-accrédité
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

eurofins | EnvironeX
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 (418) 977-1220
2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469
Sans frais : 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

LONGUEUIL (ville de) - 1880
M. Yannick Vinette
1700, Bourassa
Longueuil, Québec
J4K 4X7
Tél.: (450) 463-7100

Certificat : **4258458**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2025-03-10
Projet client : APP-20-133 / VLL / SUBST. INORG - EP
Bon de commande : VDL2408837
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 819-481-1469
Adresse courriel : Chantal.Letourneau@et.eurofinsca.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 8314328
Identification client : VLL-02
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Julie Martin
Date de prélèvement: 2025-03-03
Date de réception: 2025-03-03
Lieu du prélèvement : 900, St-Charles, Longueuil
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Mario-Petrone Longueuil (local)
Réseau MENV / TRE : X2015853
Région Adm. : 16
Code lieu prél. : 1
État à la réception : Conforme

Chlore résiduel libre : NA
Chlore résiduel total : NA
Chloramine : NA
Résultat pH : NA
Température à la réception (°C) : 4.0

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Manganèse soluble à l'acide	Oui	CHM35/ILCE69			2025-03-05			LG
Manganèse (Mn)			**<0.003**	mg/L			0.12	

Commentaires de l'échantillon :

Commentaires du certificat :

C.C :
Alain Turcotte : alain.turcotte@longueuil.quebec
André-Pierre Sweeney : andre-pierre.sweeney@longueuil.quebec
Christine Dery : christine.dery@longueuil.quebec
Jean Richard : jean.richard@longueuil.quebec
Kathy Megalizzi : Kathy.megalizzi@longueuil.quebec
Virginie Mcmurray-Beaulieu : virginie.mcmurray-beaulieu@longueuil.quebec

Approuvé par : Leila Gholami
Chimiste site de Longueuil



Avertissement | Hors critères

** Analyse accréditée par le CCN -- Accr. * : Accréditation du MELCCFP -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées
TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées -- PNA : Paramètre non-accrédité
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

eurofins | EnvironeX
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 (418) 977-1220
2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469
Sans frais : 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Ce certificat d'analyses officiel remplace et annule celui émis précédemment

LONGUEUIL (ville de) - 1880
M. Yannick Vinette
1700, Bourassa
Longueuil, Québec
J4K 4X7
Tél.: (450) 463-7100

Certificat : **4282277**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2025-04-08
Projet client : APP-20-133 / VLL / SUBST. INORG - EP
Bon de commande : VDL2408837
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 819-481-1469
Adresse courriel : Chantal.Letourneau@et.eurofinsca.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 8358813
Identification client : VLL-02
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Julie Martin
Date de prélèvement: 2025-04-01
Date de réception: 2025-04-01
Lieu du prélèvement : 900, St-Charles, Longueuil
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Mario-Petrone Longueuil (local)
Réseau MENV / TRE : X2015853
Région Adm. : 16
Code lieu prél. : 1
État à la réception : Conforme

Chlore résiduel libre : NA
Chlore résiduel total : NA
Chloramine : NA
Résultat pH : NA
Température à la réception (°C) : 7.0

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Manganèse soluble à l'acide	Oui	CHM35/ILCE69			2025-04-02			LG
Manganèse (Mn)			**<0.003**	mg/L			0.12	

Commentaires de l'échantillon :

Commentaires du certificat : Ce certificat remplace celui émis précédemment, soit le certificat 4282100, car le code de lieu a été modifié pour l'échantillon 8358813.
C.C :
Alain Turcotte : alain.turcotte@longueuil.quebec
André-Pierre Sweeney : andre-pierre.sweeney@longueuil.quebec
Christine Dery : christine.dery@longueuil.quebec
Jean Richard : jean.richard@longueuil.quebec
Kathy Megalizzi : Kathy.megalizzi@longueuil.quebec
Virginie Mcmurray-Beaulieu : virginie.mcmurray-beaulieu@longueuil.quebec

Approuvé par :



Amer Oulhouchemt, Chimiste, B. Sc.
Site Longueuil

Avertissement | Hors critères

** Analyse accréditée par le CCN -- Accr. * : Accréditation du MELCCFP -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées
TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées -- PNA : Paramètre non-accrédité
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

eurofins | EnvironeX
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 (418) 977-1220
2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469
Sans frais : 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

LONGUEUIL (ville de) - 1880
M. Yannick Vinette
1700, Bourassa
Longueuil, Québec
J4K 4X7
Tél.: (450) 463-7100

Certificat : **4289062**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2025-04-14
Projet client : APP-20-133 / VLL / SUBST. INORG - EP
Bon de commande : VDL2408837
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 819-481-1469
Adresse courriel : Chantal.Letourneau@et.eurofinsca.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 8358808
Identification client : NA
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Julie Martin
Date de prélèvement: 2025-04-01
Date de réception: 2025-04-01
Lieu du prélèvement : 365, St-Jean, Longueuil
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Mario-Petrone Longueuil (local)
Réseau MENV / TRE : X2015853
Région Adm. : 16
Code lieu prél. : 0
État à la réception : Conforme

Chlore résiduel libre : NA
Chlore résiduel total : NA
Chloramine : NA
Résultat pH : 7.81
Température à la réception (°C) : 7.0

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Nitrites	Oui	PC-EN-CHI-PON028			2025-04-03			LG
Résultat			**<0.02**	mg N/L				
Nitrites et nitrates EP	Oui	PC-EN-CHI-PON028			2025-04-03			LG
Résultat			**0.30**	mg N/L			10.0	

Commentaires de l'échantillon :

Commentaires du certificat : C.C :
Alain Turcotte : alain.turcotte@longueuil.quebec
André-Pierre Sweeney : andre-pierre.sweeney@longueuil.quebec
Christine Dery : christine.dery@longueuil.quebec
Jean Richard : jean.richard@longueuil.quebec
Kathy Megalizzi : Kathy.megalizzi@longueuil.quebec
Virginie Mcmurray-Beaulieu : virginie.mcmurray-beaulieu@longueuil.quebec

Approuvé par:
Nesrine Tiab
Chimiste, Site de Longueuil

CHIMISTE Nesrine Tiab 2324-032 QUÉBEC

Avertissement | Hors critères

** Analyse accréditée par le CCN -- Accr. * : Accréditation du MELCCFP -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées
TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées -- PNA : Paramètre non-accrédité
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

eurofins | EnvironeX
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 (418) 977-1220
2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469
Sans frais : 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

LONGUEUIL (ville de) - 1880
M. Yannick Vinette
1700, Bourassa
Longueuil, Québec
J4K 4X7
Tél.: (450) 463-7100

Certificat : **4314648**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2025-05-12
Projet client : APP-20-133 / VLL / SUBST. INORG - EP
Bon de commande : VDL2408837
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 819-481-1469
Adresse courriel : Chantal.Letourneau@et.eurofinsca.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 8396062
Identification client : VLL-02
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Julie Martin
Date de prélèvement: 2025-05-05
Date de réception: 2025-05-05
Lieu du prélèvement : 900, St-Charles, Longueuil
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Mario-Petrone Longueuil (local)
Réseau MENV / TRE : X2015853
Région Adm. : 16
Code lieu prél. : 1
État à la réception : Conforme

Chlore résiduel libre : NA
Chlore résiduel total : NA
Chloramine : NA
Résultat pH : NA
Température à la réception (°C) : 11.0

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Manganèse soluble à l'acide	Oui	CHM35/ILCE69			2025-05-07			LG
Manganèse (Mn)			**<0.003**	mg/L			0.12	

Commentaires de l'échantillon :

Commentaires du certificat : C.C :
Alain Turcotte : alain.turcotte@longueuil.quebec
André-Pierre Sweeney : andre-pierre.sweeney@longueuil.quebec
Christine Dery : christine.dery@longueuil.quebec
Jean Richard : jean.richard@longueuil.quebec
Kathy Megalizzi : Kathy.megalizzi@longueuil.quebec
Virginie Mcmurray-Beaulieu : virginie.mcmurray-beaulieu@longueuil.quebec

Approuvé par : Leila Gholami
Chimiste site de Longueuil

CHIMISTE Leila Gholami 2017-011 QUÉBEC

Avertissement | Hors critères

** Analyse accréditée par le CCN -- Accr. * : Accréditation du MELCCFP -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées
TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées -- PNA : Paramètre non-accrédité
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

eurofins | EnvironeX
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 (418) 977-1220
2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469
Sans frais : 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

LONGUEUIL (ville de) - 1880
M. Yannick Vinette
1700, Bourassa
Longueuil, Québec
J4K 4X7
Tél.: (450) 463-7100

Certificat : **4348659**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2025-06-09
Projet client : APP-20-133 / VLL / SUBST. INORG - EP
Bon de commande : VDL2408837
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 819-481-1469
Adresse courriel : Chantal.Letourneau@et.eurofinsca.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 8473216
Identification client : VLL-02
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Julie Martin
Date de prélèvement: 2025-06-02
Date de réception: 2025-06-02
Lieu du prélèvement : 900, St-Charles, Longueuil
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Mario-Petrone Longueuil (local)
Réseau MENV / TRE : X2015853
Région Adm. : 16
Code lieu prél. : 1
État à la réception : Conforme

Chlore résiduel libre : NA
Chlore résiduel total : NA
Chloramine : NA
Résultat pH : NA
Température à la réception (°C) : 11.6

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Manganèse soluble à l'acide	Oui	CHM35/ILCE69			2025-06-03			LG
Manganèse (Mn)			**<0.003**	mg/L			0.12	

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
Alain Turcotte : alain.turcotte@longueuil.quebec
André-Pierre Sweeney : andre-pierre.sweeney@longueuil.quebec
Christine Dery : christine.dery@longueuil.quebec
Jean Richard : jean.richard@longueuil.quebec
Kathy Megalizzi : Kathy.megalizzi@longueuil.quebec
Virginie Mcmurray-Beaulieu : virginie.mcmurray-beaulieu@longueuil.quebec

Approuvé par: Nesrine Tiab
Chimiste, Site de Longueuil

CHIMISTE Nesrine Tiab 2324-032 QUÉBEC

Avertissement | Hors critères

** Analyse accréditée par le CCN -- Accr. * : Accréditation du MELCCFP -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées
TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées -- PNA : Paramètre non-accrédité
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

eurofins | EnvironeX
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 (418) 977-1220
2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469
Sans frais : 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

LONGUEUIL (ville de) - 1880
M. Yannick Vinette
1700, Bourassa
Longueuil, Québec
J4K 4X7
Tél.: (450) 463-7100

Certificat : **4399279**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2025-07-21
Projet client : APP-20-133 / VLL / SUBST. INORG - EP
Bon de commande : VDL2408837
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 819-481-1469
Adresse courriel : Chantal.Letourneau@et.eurofinsca.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 8528520
Identification client : VLL-02
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Julie Martin
Date de prélèvement: 2025-07-07
Date de réception: 2025-07-07
Lieu du prélèvement : 900, St-Charles, Longueuil
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Mario-Petrone Longueuil (local)
Réseau MENV / TRE : X2015853
Région Adm. : 16
Code lieu prél. : 1
État à la réception : Conforme

Chlore résiduel libre : NA
Chlore résiduel total : NA
Chloramine : NA
Résultat pH : NA
Température à la réception (°C) : 11.6

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Manganèse soluble à l'acide	Oui	CHM35/ILCE69			2025-07-09			LG
Manganèse (Mn)			**<0.003**	mg/L			0.12	

Commentaires de l'échantillon

Avertissement | Hors critères

** Analyse accréditée par le CCN -- Accr. * : Accréditation du MELCCFP -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées
TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées -- PNA : Paramètre non-accrédité
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

eurofins | EnvironeX
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 (418) 977-1220
2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469
Sans frais : 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

LONGUEUIL (ville de) - 1880
M. Yannick Vinette
1700, Bourassa
Longueuil, Québec
J4K 4X7
Tél.: (450) 463-7100

Certificat : **4399279**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2025-07-21
Projet client : APP-20-133 / VLL / SUBST. INORG - EP
Bon de commande : VDL2408837
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 819-481-1469
Adresse courriel : Chantal.Letourneau@et.eurofinsca.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 8578540
Identification client : VLL-03
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Julie Martin
Date de prélèvement: 2025-07-07
Date de réception: 2025-07-07
Lieu du prélèvement : 365, St-Jean, Longueuil
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Mario-Petrone Longueuil (local)
Réseau MENV / TRE : X2015853
Région Adm. : 16
Code lieu prél. : 0
État à la réception : Conforme

Chlore résiduel libre : NA
Chlore résiduel total : NA
Chloramine : NA
Résultat pH : 7.63
Température à la réception (°C) : 15.7

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Nitrites	Oui	PC-EN-CHI-PON028			2025-07-08			LG
Résultat			**<0.02**	mg N/L				
RQEP- Contrôle physico-chimique inorg. Non-ozoné								
Arsenic soluble à l'acide	Oui	CHM35/ILCE69			2025-07-09			LG
Arsenic (As)			**<0.002**	mg/L			0.010	
Baryum Soluble à l'acide	Oui	CHM35/ILCE69			2025-07-09			LG
Baryum (Ba)			**0.02**	mg/L			1.0	
Bore soluble à l'acide	Oui	CHM35/ILCE69			2025-07-09			LG
Bore (B)			**<0.1**	mg/L			5.0	
Cadmium soluble à l'acide	Oui	ILCE69			2025-07-09			LG
Cadmium (Cd)			**<0.001**	mg/L			0.005	
Chrome soluble à l'acide	Oui	CHM35/ILCE69			2025-07-09			LG
Chrome (Cr)			**<0.005**	mg/L			0.050	
Mercure soluble à l'acide	Oui	CHM35/ILCE69			2025-07-09			LG
Mercure (Hg)			**<0.0002**	mg/L			0.001	

Avertissement | Hors critères

** Analyse accréditée par le CCN -- Accr. * : Accréditation du MELCCFP -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées
TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées -- PNA : Paramètre non-accrédité
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

eurofins | EnvironeX
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 (418) 977-1220
2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469
Sans frais : 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

LONGUEUIL (ville de) - 1880
M. Yannick Vinette
1700, Bourassa
Longueuil, Québec
J4K 4X7
Tél.: (450) 463-7100

Certificat : **4399279**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2025-07-21
Projet client : APP-20-133 / VLL / SUBST. INORG - EP
Bon de commande : VDL2408837
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 819-481-1469
Adresse courriel : Chantal.Letourneau@et.eurofinsca.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 8578540 Nom du réseau : Mario-Petrone Longueuil (local)

Antimoine soluble à l'acide	Oui	CHM35/ILCE69			2025-07-09		LG
Antimoine (Sb)			**<0.001**	mg/L		0.006	
Sélénium soluble à l'acide	Oui	CHM35/ILCE69			2025-07-09		LG
Sélénium (Se)			**<0.001**	mg/L		0.010	
Uranium soluble à l'acide	Oui	CHM35/ILCE69			2025-07-09		LG
Uranium (U)			**<0.001**	mg/L		0.020	
Cyanures totaux	Oui	PC-EN-CHI-PON009			2025-07-09		LG
Résultat			**<0.02**	mg/L		0.20	
Fluorures EP	Oui	PC-EN-CHI-PON028			2025-07-08		LG
Résultat			**<0.1**	mg/L		1.50	
Nitrites et nitrates EP	Oui	PC-EN-CHI-PON028			2025-07-08		LG
Résultat			**0.18**	mg N/L		10.0	

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
Alain Turcotte : alain.turcotte@longueuil.quebec
André-Pierre Sweeney : andre-pierre.sweeney@longueuil.quebec
Christine Dery : christine.dery@longueuil.quebec
Jean Richard : jean.richard@longueuil.quebec
Kathy Megalizzi : Kathy.megalizzi@longueuil.quebec
Virginie Mcmurray-Beaulieu : virginie.mcmurray-beaulieu@longueuil.quebec

Approuvé par:
Nesrine Tiab
Chimiste, Site de Longueuil

CHIMISTE Nesrine Tiab 2324-032 QUÉBEC

Avertissement | Hors critères

** Analyse accréditée par le CCN -- Accr. * : Accréditation du MELCCFP -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées
TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées -- PNA : Paramètre non-accrédité
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

eurofins | EnvironeX
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 (418) 977-1220
2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469
Sans frais : 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

LONGUEUIL (ville de) - 1880
M. Yannick Vinette
1700, Bourassa
Longueuil, Québec
J4K 4X7
Tél.: (450) 463-7100

Certificat : **4421124**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2025-08-11
Projet client : APP-20-133 / VLL / SUBST. INORG - EP
Bon de commande : VDL2408837
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 819-481-1469
Adresse courriel : Chantal.Letourneau@et.eurofinsca.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 8650600
Identification client : VLL 02
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Danielle Marin
Date de prélèvement: 2025-08-04
Date de réception: 2025-08-04
Lieu du prélèvement : 900, St-Charles, Longueuil
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Mario-Petrone Longueuil (local)
Réseau MENV / TRE : X2015853
Région Adm. : 16
Code lieu prél. : 1
État à la réception : Conforme

Chlore résiduel libre : NA
Chlore résiduel total : NA
Chloramine : NA
Résultat pH : 8.42
Température à la réception (°C) : 10.8

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Manganèse soluble à l'acide	Oui	CHM35/ILCE69			2025-08-05			LG
Manganèse (Mn)			**<0.003**	mg/L			0.12	

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
Alain Turcotte : alain.turcotte@longueuil.quebec
André-Pierre Sweeney : andre-pierre.sweeney@longueuil.quebec
Christine Dery : christine.dery@longueuil.quebec
Jean Richard : jean.richard@longueuil.quebec
Kathy Megalizzi : Kathy.megalizzi@longueuil.quebec
Virginie Mcmurray-Beaulieu : virginie.mcmurray-beaulieu@longueuil.quebec

Approuvé par : Leila Gholami
Chimiste site de Longueuil

CHIMISTE Leila Gholami 2017-011 QUÉBEC

Avertissement | Hors critères

** Analyse accréditée par le CCN -- Accr. * : Accréditation du MELCCFP -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées
TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées -- PNA : Paramètre non-accrédité
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

eurofins | EnvironeX
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 (418) 977-1220
2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469
Sans frais : 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

LONGUEUIL (ville de) - 1880
M. Yannick Vinette
1700, Bourassa
Longueuil, Québec
J4K 4X7
Tél.: (450) 463-7100

Certificat : **4463468**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2025-09-15
Projet client : APP-20-133 / VLL / SUBST. INORG - EP
Bon de commande : VDL2408837
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 819-481-1469
Adresse courriel : Chantal.Letourneau@et.eurofinsca.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 8758019
Identification client : VLL-02
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Julie Martin
Date de prélèvement: 2025-09-08
Date de réception: 2025-09-08
Lieu du prélèvement : 900, St-Charles, Longueuil
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Mario-Petrone Longueuil (local)
Réseau MENV / TRE : X2015853
Région Adm. : 16
Code lieu prél. : 1
État à la réception : Conforme

Chlore résiduel libre : NA
Chlore résiduel total : NA
Chloramine : NA
Résultat pH : NA
Température à la réception (°C) : 11.1

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Manganèse soluble à l'acide	Oui	CHM35/ILCE69			2025-09-09			LG
Manganèse (Mn)			**<0.003**	mg/L			0.12	

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :
Alain Turcotte : alain.turcotte@longueuil.quebec
André-Pierre Sweeney : andre-pierre.sweeney@longueuil.quebec
Christine Dery : christine.dery@longueuil.quebec
Jean Richard : jean.richard@longueuil.quebec
Kathy Megalizzi : Kathy.megalizzi@longueuil.quebec
Virginie Mcmurray-Beaulieu : virginie.mcmurray-beaulieu@longueuil.quebec

Approuvé par: Nesrine Tiab
Chimiste, Site de Longueuil

CHIMISTE Nesrine Tiab 2324-032 QUÉBEC

Avertissement | Hors critères

** Analyse accréditée par le CCN -- Accr. * : Accréditation du MELCCFP -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées
TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées -- PNA : Paramètre non-accrédité
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

eurofins | EnvironeX
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 (418) 977-1220
2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469
Sans frais : 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

LONGUEUIL (ville de) - 1880
M. Yannick Vinette
1700, Bourassa
Longueuil, Québec
J4K 4X7
Tél.: (450) 463-7100

Certificat : **4494961**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2025-10-14
Projet client : APP-20-133 / VLL / SUBST. INORG - EP
Bon de commande : VDL2408837
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 819-481-1469
Adresse courriel : Chantal.Letourneau@et.eurofinsca.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 8879298
Identification client : VLL-03
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Julie Martin
Date de prélèvement: 2025-10-06
Date de réception: 2025-10-06
Lieu du prélèvement : 365, St-Jean, Longueuil
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Mario-Petrone Longueuil (local)
Réseau MENV / TRE : X2015853
Région Adm. : 16
Code lieu prél. : 0
État à la réception : Conforme

Chlore résiduel libre : NA
Chlore résiduel total : NA
Chloramine : NA
Résultat pH : 7.77
Température à la réception (°C) : 13.6

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Nitrites	Oui	PC-EN-CHI-PON028			2025-10-06			LG
Résultat			**<0.02**	mg N/L				
Nitrites et nitrates EP	Oui	PC-EN-CHI-PON028			2025-10-06			LG
Résultat			**0.06**	mg N/L			10.0	

Commentaires de l'échantillon :

Avertissement | Hors critères

** Analyse accréditée par le CCN -- Accr. * : Accréditation du MELCCFP -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées
TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées -- PNA : Paramètre non-accrédité
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

eurofins | EnvironeX
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 (418) 977-1220
2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469
Sans frais : 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

LONGUEUIL (ville de) - 1880
M. Yannick Vinette
1700, Bourassa
Longueuil, Québec
J4K 4X7
Tél.: (450) 463-7100

Certificat : **4494961**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2025-10-14
Projet client : APP-20-133 / VLL / SUBST. INORG - EP
Bon de commande : VDL2408837
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 819-481-1469
Adresse courriel : Chantal.Letourneau@et.eurofinsca.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 8879303
Identification client : ULL-02
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Julie Martin
Date de prélèvement: 2025-10-06
Date de réception: 2025-10-06
Lieu du prélèvement : 900, St-Charles, Longueuil
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Mario-Petrone Longueuil (local)
Réseau MENV / TRE : X2015853
Région Adm. : 16
Code lieu prél. : 1
État à la réception : Conforme

Chlore résiduel libre : NA
Chlore résiduel total : NA
Chloramine : NA
Résultat pH : NA
Température à la réception (°C) : 14.7

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Manganèse soluble à l'acide	Oui	CHM35/ILCE69			2025-10-09			LG
Manganèse (Mn)			**<0.003**	mg/L			0.12	

Commentaires de l'échantillon :
La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est supérieure à 12°C.

Commentaires du certificat :
C.C :
Alain Turcotte : alain.turcotte@longueuil.quebec
André-Pierre Sweeney : andre-pierre.sweeney@longueuil.quebec
Christine Dery : christine.dery@longueuil.quebec
Jean Richard : jean.richard@longueuil.quebec
Kathy Megalizzi : Kathy.megalizzi@longueuil.quebec
Virginie Mcmurray-Beaulieu : virginie.mcmurray-beaulieu@longueuil.quebec

Approuvé par :
France Luneau, B. Sc.
Chimiste, site de Longueuil

CHIMISTE France Luneau 1993-133 QUÉBEC

Avertissement | Hors critères

** Analyse accréditée par le CCN -- Accr. * : Accréditation du MELCCFP -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées
TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées -- PNA : Paramètre non-accrédité
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

eurofins | EnvironeX
4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 (418) 977-1220
2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469
Sans frais : 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

LONGUEUIL (ville de) - 1880
M. Yannick Vinette
1700, Bourassa
Longueuil, Québec
J4K 4X7
Tél.: (450) 463-7100

Certificat : **4529597**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2025-11-10
Projet client : APP-20-133 / VLL / SUBST. INORG - EP
Bon de commande : VDL2408837
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 819-481-1469
Adresse courriel : Chantal.Letourneau@et.eurofinsca.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 8965456
Identification client : VLL-02
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Julie Martin
Date de prélèvement: 2025-11-03
Date de réception: 2025-11-03
Lieu du prélèvement : 900, St-Charles, Longueuil
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Mario-Petrone Longueuil (local)
Réseau MENV / TRE : X2015853
Région Adm. : 16
Code lieu prél. : 1
État à la réception : Conforme

Chlore résiduel libre : NA
Chlore résiduel total : NA
Chloramine : NA
Résultat pH : NA
Température à la réception (°C) : 11.5


Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Manganèse soluble à l'acide	Oui	ENVX-CHM-35			2025-11-05			QC
Manganèse (Mn)			**<0.003**	mg/L			0.12	

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat :

C.C :
Alain Turcotte : alain.turcotte@longueuil.quebec
André-Pierre Sweeney : andre-pierre.sweeney@longueuil.quebec
Christine Dery : christine.dery@longueuil.quebec
François Maximin Koffi : FrancoisMaximin.Koffi@longueuil.quebec
Jean Richard : jean.richard@longueuil.quebec
Kathy Megalizzi : Kathy.megalizzi@longueuil.quebec
Virginie Mcmurray-Beaulieu : virginie.mcmurray-beaulieu@longueuil.quebec

Approuvé par :
Liliane Matoukam Wabo, M. Sc.
Chimiste, Site de Longueuil



Avertissement | Hors critères

** Analyse accréditée par le CCN -- Accr. * : Accréditation du MELCCFP -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées
TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées -- PNA : Paramètre non-accrédité
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

eurofins | EnvironeX

4495, boul. Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 (418) 977-1220
2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001
3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469
Sans frais : 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

LONGUEUIL (ville de) - 1880
M. Yannick Vinette
1700, Bourassa
Longueuil, Québec
J4K 4X7
Tél.: (450) 463-7100

Certificat : **4561097**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2025-12-08
Projet client : APP-20-133 / VLL / SUBST. INORG - EP
Bon de commande : VDL2408837
Chargé de projets : Chantal Létourneau : 819-481-1469
Adresse courriel : Chantal.Letourneau@et.eurofinsca.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 9039940
Identification client : VLL -02
Nature : Eau potable
Nom du préleveur : Julie Martin
Date de prélèvement: 2025-12-01
Date de réception: 2025-12-01
Lieu du prélèvement : 900, St-Charles, Longueuil
Info. supplémentaires : NA

Nom du réseau : Mario-Petrone Longueuil (local)
Réseau MENV / TRE : X2015853
Région Adm. : 16
Code lieu prél. : 1
État à la réception : Conforme

Chlore résiduel libre : NA
Chlore résiduel total : NA
Chloramine : NA
Résultat pH : NA
Température à la réception (°C) : 9.0

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères Min	Critères Max	Laboratoire
Manganèse soluble à l'acide	Oui	CHM35/ILCE6			2025-12-02			LG
Manganèse (Mn)			**<0.003**	mg/L			0.12	

Commentaires de l'échantillon :

Commentaires du certificat : C.C :
Alain Turcotte : alain.turcotte@longueuil.quebec
André-Pierre Sweeney : andre-pierre.sweeney@longueuil.quebec
Christine Dery : christine.dery@longueuil.quebec
François Maximin Koffi : FrancoisMaximin.Koffi@longueuil.quebec
Jean Richard : jean.richard@longueuil.quebec
Kathy Megalizzi : Kathy.megalizzi@longueuil.quebec
Virginie Mcmurray-Beaulieu : virginie.mcmurray-beaulieu@longueuil.quebec

Approuvé par: Nesrine Tiab
Chimiste, Site de Longueuil

CHIMISTE Nesrine Tiab 2324-032 QUÉBEC

Avertissement | Hors critères

** Analyse accréditée par le CCN -- Accr. * : Accréditation du MELCCFP -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées
TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées -- PNA : Paramètre non-accrédité
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.
Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL