

ANNEXE 2 – FORMULAIRE D’INSPECTION (à remplir par le plombier ou l’expert)

Instruction

- La vidéo doit comprendre la distance parcourue par la caméra. Elle doit être claire et avoir une bonne résolution.
- Lorsque l’inspection du branchement débute, le compteur doit être à zéro.
- La progression de la caméra doit être lente et constante.
- Lorsqu’une anomalie (bris, décalage, affaissement, racines, blocage, etc.) est constatée, arrêtez la progression de la caméra quelques instants à cet endroit tout en commentant ce qui est observé. Assurez-vous que la qualité de l’image permet de bien visualiser l’anomalie observée.
- Lorsqu’il s’agit d’un blocage et que des travaux de débouchage sont effectués, fournir la vidéo avant et après.
- Une inspection complète du branchement avec vidéo est requise, c’est-à-dire du point d’accès jusqu’à la conduite principale de la Ville. S’il est impossible de réaliser une inspection complète, veuillez indiquer la raison à l’endroit approprié du formulaire.
- Chaque vidéo doit être identifié comme suit : AnnéeMoisJour_TypeDuBranchement_Adresse
(Exemple : 20260123_Pluvial_4250Savane)
- **Remplir un formulaire par branchement inspecté.**

*NOTE : La Ville se réserve le droit de refuser toute vidéo ne répondant aux exigences requises de l’inspection.

Indiquez la date et l’heure de l’inspection

Date : _____ Heure : _____

Quel est le type de branchement inspecté ?

Sanitaire Pluvial

Quel est le point d’accès au branchement pour effectuer l’inspection vidéo?

- Regard de nettoyage
- Accessoire (veuillez spécifier) – p.ex. drain de la douche, drain de plancher, toilette, etc.

Si l’accès au branchement pour l’inspection vidéo se fait par un accessoire, veuillez spécifier lequel :

Quelle est la distance entre le point d’accès par lequel l’inspection vidéo se fait et le solage intérieur avant?

_____ Pieds _____ pouces

Rapport d’inspection

Anomalie 1

Description : _____

Distance : _____

Anomalie 2

Description : _____

Distance : _____

Anomalie 3

Description : _____

Distance : _____

Anomalie 4

Description : _____

Distance : _____

Anomalie 5

Description : _____

Distance : _____

Informations complémentaires

Le branchement a-t-il été entièrement inspecté et êtes-vous en mesure de fournir une vidéo complète de la pleine longueur du branchement?

Oui Non

Qu'est-ce qui empêche la progression de la caméra ou de fournir une vidéo complète de la pleine longueur du branchement?

Avez-vous tenté de débloquer le branchement afin de permettre à la caméra de progresser et ainsi de réaliser une inspection complète?

Oui Non

Si vous n'êtes pas en mesure de fournir une vidéo complète du branchement, quels moyens ont été utilisés pour le débloquer ou pour permettre à la caméra de poursuivre sa progression?

Marquage

Êtes-vous équipé d'une sonde permettant de localiser à l'extérieur du bâtiment l'anomalie nécessitant, selon vous, une intervention? Si oui, faire un marquage à l'aide de repère et joindre une photo.

Oui Non

Commentaires

